Wasserproben **330_VF_531**

Untersuchungsbericht für Trinkwasser

EWK Herzogenbuchsee AG
Energie · Wasser · Kommunikation

Sitz der Versorgung	Gemeindeverband Wasserversorgung an der unteren Oenz Dorfstrasse 20, 3373 Heimenhausen
Erhoben am	26. Februar 2024
Erhebung durch	Gabriel Zimmerli
Grund der Erhebung	Periodische Kontrolle
Zweck der Untersuchung	Lebensmittelrechtliche Überprüfung der Trinkwasserqualität

Resultatblätter für folgende Probenummern / Probenahmestellen

020 96

Erhoben am	26. Februar 2024
Erhebungszeit	13:15 Uhr
Witterungsverhältnisse vor der Probeerhebung	0 Starker Regen oder Schneeschmelze innerhalb der letzten 24 h X Letzter Regen vor 2 – 5 Tagen 0 Längere Trockenperiode
Gemeinde	Thörigen
Netzname	Verteilnetz
Nummer Probenahmestelle	020 96
Bezeichnung	Reservoir Schlosswald / Hahn nach UV
Wasserbehandlung	desinfiziert
Verwendung	Trinkwasser
Probetemperatur	8.8 °C

Mikrobiologische Untersuchungsergebnisse

Escherichia coli	nicht nachweisbar	Toleranzwert = 0
Enterokokken	nicht nachweisbar	Toleranzwert = 0
Aerobe, mesophile Keime	0	Toleranzwert = 100 / 300

Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Herzogenbuchsee, 29. Februar 2024

Gabriel Zimmerli

GESCANNT
- 9. März 2024

GeschäftsNr. 10428-20